

太和县2020年城区12月份水质检测结果公示

水源类型	采样地址	合格项目	不合格项目
水源水	规划路二水厂东（15号井）	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐、挥发性酚、砷、铬(六价)、汞、硒、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝、氰化物、耗氧量、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性等34项	氟化物
出厂水	广缙村活动中心院内（26号井）	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐、挥发性酚、砷、铬(六价)、汞、硒、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝、氰化物、耗氧量、二氧化氯、氨氮、亚硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性、余氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、氯酸盐、一氯胺等42项	氟化物
用户龙头水	兰亭园3单元906	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐、挥发性酚、砷、铬(六价)、汞、硒、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝、氰化物、耗氧量、二氧化氯、氨氮、亚硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性、余氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、氯酸盐、一氯胺等42项	氟化物
注：氨氮属非常规项目，余氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、氯酸盐、一氯胺属未使用项目。			

说明：依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水检验标准》（GB/T5750-2006），阜阳市蓝天水质检测有限公司对我县市政供水进行了采样检测。城区水质氟化物超标，主要原因是我县处在高氟区。

